HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI

Điều kiện	Trạng thái trung tâm	Các bước thực hiện	
Bình thường	 Đèn AC POWER sáng xanh Không có thông tin gì hiển thi 		
	trên trung tâm		
Báo cháy	• Đèn FIRE sáng nhấp nháy	1. Nhấn phím "Panel Sounder Silence" để xác	
	 Vị trí báo cháy của thiết bị hiển thị trên màn hình LCD 	nhận tín hiệu báo cháy . Nhập password Level 2 ,nhấn OK .	
	 Còi chip trên trung tâm kêu 	►Còi chip trên trung tâm ngừng kêu .	
	 Các thiết bị báo động NAC 	►Các thiết bị báo động vẫn tiếp tục hoạt động .	
	được kích hoạt .	2. Nhấn phím " Alarm Silence " để tắt các thiết bị	
		báo động như còi , đèn chớp ở ngỏ ra NAC ,nhấn phím " Resound Alarm" để mở lại thiết bị báo động	
		3. Đọc thông tin báo cháy hiển thị trên LCD	
		4. Đến nơi xảy ra cháy kiểm tra hiện trạng .Nếu cháy	
		thật gọi cho đội chữa cháy . Nếu cháy giả nhấn phím	
		'Reset ' để đưa trung tâm về trạng thái bình thưởng .	
Báo lỗi	Đèn báo General Trouble	1. Nhấn phím ' Panel Sounder Silence ' để tắt tiếng	
	sang vang	col chip . Nhập password Level2 ,nhân OK	
	•Cac den bao loi knac sang .	Coi chip tren trung tam ngưng keu .	
	màn hình LCD	2. Độc thông thiết bị báo lội, kiểm tro nguyên nhận	
	 Còi chip trên trung tâm kêu 	báo lỗi và khắc phục lỗi .	
		4. Sau khi khắc phục lỗi trung tâm sẽ trở về trạng	
		thái bình thường .	
		Ghi chú :lỗi Loop open /short cần nhấn phím	
		'Reset '	
Báo thiế bị	Đèn Supervisory Alarm sáng	1. Nhấn phím 'Panel Sounder Silence' để tắt còi	
giám sát	vàng	chíp . Nhập password Level2 ,nhấn OK	
	• Thông tin của thiết bị giám sát	Còi chip trên trung tâm ngừng kêu .	
	hiên thị trên LCD .	2. Kiểm tra thiết bị giám sát .	

 Còi chíp trên trung tâm kêu 	2. Đưa thiết bị giám sát về trạng thái bình thường
	 Nhấn phím 'Reset' để đưa thiết bị về trạng thái
	bình thường .

Người Liên Hệ Khi Báo Cháy	Điện Thoại	Người Liên Hệ Khi Trung Tâm Bị Lỗi	Điện Thoại